

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thuộc Dự toán mua sắm “Hàng hóa, sửa chữa, dịch vụ năm 2023”, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Lê Thanh Trúc – Phó Trưởng phòng Quản trị

Số điện thoại: (028) 3855.4137 / 3855.4138 (Ex: 1119)
0979 920 138

Email: phongquantri.bvcr@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Quản trị - Bệnh viện Chợ Rẫy - 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản cứng có đóng dấu)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 20 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 26 tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động	Ví trí: kho dược, kho hồ sơ, khu E; khám bệnh và điều trị ngoại trú 620 Nguyễn Chí Thanh; Trung tâm Ung bướu (khu D); khoa Siêu âm, Nội soi và khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức (khu B mở rộng); trung tâm truyền máu và nhà nghỉ thân bệnh nhân -Công việc thực hiện:	1	Lần	Bệnh viện Chợ Rẫy	30

1. Kiểm tra và vệ sinh hệ thống báo cháy:

Kiểm tra, vệ sinh tủ trung tâm báo cháy, ác quy dự phòng điện áp: 24V; kiểm tra tín hiệu kết nối thiết bị, loop với tủ điều khiển trung tâm; tháo, lắp kiểm tra, vệ sinh đầu báo khói, nút nhấn và chuông; kiểm tra và vệ sinh đầu báo nhiệt;

2. Kiểm tra và vệ sinh hệ thống chữa cháy:

+ Kiểm tra, vệ sinh máy bơm điện:

Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển máy bơm, các chức năng hoạt động bằng tay/tự động; kiểm tra điện áp, dòng điện và vệ sinh máy bơm; kiểm tra áp suất cài đặt khởi động bơm điện chữa cháy (kg/cm²); Bơm chạy tối thiểu trong 10 phút; kiểm tra khớp nối, các van trong trạng thái luôn mở và có rò rỉ nước không; kiểm tra bạc đạn và phốt

+ Kiểm tra và vệ sinh máy bơm diesel

Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển máy bơm chữa cháy, các chức năng vận hành bằng tay/tự động; kiểm tra điện áp, dòng điện và vệ sinh toàn bộ máy bơm diesel; kiểm tra áp suất khởi động máy bơm diesel (kg/cm²); bơm chạy tối thiểu trong 10 phút; kiểm tra đường ống, van, độ ồn và nhiệt độ vỏ bơm, kiểm tra đồng hồ nhớt, đồng hồ đo vòng quay, nhiệt độ nước làm mát và mực nước, lọc gió, bồn nhiên liệu và bình ác quy dự phòng, bộ đề, dầu bôi trơn, bộ xả khí, xả cặn đường ống, bạc đạn, phốt và siết các đai ốc

+ Đường ống cấp nước; họng chữa cháy vách tường (tủ, lăng phun, vòi), đầu phun Sprinkler

Kiểm tra, vệ sinh tủ chữa cháy, lăng phun và cuộn vòi; Kiểm tra, vệ sinh đầu Sprinkler, van khóa, đường ống, các họng chữa cháy vách tường, cuộn vòi, có rò rỉ nước không, cặn trong đường ống, áp lực nước đầu ra tại vòi phun

Yêu cầu chung: số lượng nhân viên thực hiện công việc tối thiểu ≥ 05 người và theo nhu cầu công việc thực tế; trong thời gian bảo hành bảo trì, nếu có báo lỗi về hệ thống phòng cháy chữa cháy thì đơn vị bảo trì cử nhân viên kỹ thuật vào xử lý lỗi theo yêu cầu của Bệnh viện trong vòng 2h (kể cả Thứ bảy, Chủ nhật, ngày Lễ và Tết)


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: QT

bac

Paul
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tri Thức