

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp, lắp đặt bình ắc quy cho bộ lưu điện (UPS) tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2023 thuộc Dự toán mua sắm “Hàng hóa, sửa chữa, dịch vụ năm 2023” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Lê Thanh Trúc – Phó Trưởng phòng Quản trị

Số điện thoại: (028) 3855.4137 / 3855.4138 (Ex: 1119)
0979 920 138

Email: phongquantri.bvcr@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Quản trị - Bệnh viện Chợ Rẫy - 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản cứng có đóng dấu)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 15h ngày 26 tháng 07 năm 2023 đến trước 17h ngày 04 tháng 08 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Bình ắc quy 12V-120Ah	Điện áp: 12V, dung lượng: 120Ah, loại axit chì khô kín khí, không bảo trì, vỏ bình bằng vật liệu ABS (Acrylonitrin Butadien Styren), tiêu chuẩn áp dụng IEC60896-Part 21/22, JIS C8704-2UL1989, ISO9001, kích thước (Dài x Rộng x Cao) mm: 408 x 177 x 225 mm (phù hợp với kích thước tủ ắc quy hiện đang sử dụng)	120	Bình

2	Bình ắc quy 12V-80Ah	Điện áp: 12V, dung lượng: 80Ah, loại axit chì khô kín khí, không bảo trì, vỏ bình bằng vật liệu ABS (Acrylonitrin Butadien Styren), tiêu chuẩn áp dụng IEC60896- Part 21/22, JIS C8704-2UL1989, ISO9001, kích thước (Dài x Rộng x Cao) mm: 260 x 168 x 208 mm (phù hợp với kích thước tủ ắc quy hiện đang sử dụng)	32	Bình
3	Bình ắc quy 12V-9Ah	Điện áp: 12V, dung lượng: 9Ah, loại axit chì khô kín khí, không bảo trì, vỏ bình bằng vật liệu ABS (Acrylonitrin Butadien Styren), tiêu chuẩn áp dụng IEC60896- Part 21/22, JIS C8704-2UL1989, ISO9001, kích thước (Dài x Rộng x Cao) mm: 151 mm x 65 mm x 93.5 mm (phù hợp với kích thước tủ ắc quy hiện đang sử dụng)	160	Bình

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Chợ Rẫy: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

Giao hàng và lắp đặt trong vòng 03 tháng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng
- Phương thức thanh toán: Sau khi lắp đặt hoàn thành, bàn giao và nghiệm thu, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được các chứng từ, hóa đơn hợp lệ.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: QT

lưu



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tri Thức

Mẫu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa/ vật tư như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa

STT	Danh mục hàng hóa/ vật tư	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽¹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽²⁾ (VND)	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (8 + 9 + 10) * (7)
1										
2										
n										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2023.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa/ vật tư nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽³⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng hàng hóa/ vật tư; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa/ vật tư. Đối với các hàng hóa/ vật tư nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(3) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

T
E